



Information Technique

Chaudières:

FS. 22 - FS. 29 - FS. 36 - FS. 46

FR

Amélioration fixation Évolutions produits

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITEO0202-fr

28/07/2017

#### 1. Raison de la modification

Dans certains cas de figure, le système de fixation du tableau de commande (support HMI) et du panneau avant inférieur peut ne pas être suffisamment robuste.



Nous vous demandons par conséquent, la mise en place systématique du kit PR disponible gratuitement sous la référence 7686309 au CPR, lors de l'entretien annuel de la chaudière.

Attention: uniquement les modèles indiqués ci-dessous sont concernés.


Ce kit est composé de :

- 2 crochets version B (Voir ci-après)
- Feuillet de montage référence : 7685266 (ci-joint en annexe).

#### 2. Appareils concernés : versions sans brûleur

Type d'appareil : versions sans brûleur	Date de fabrication	Numéro de série :
FS. 22 (Référence 7624147) FS. 29 (Référence 7624152) FS. 36 (Référence 7624159) FS. 46 (Référence 7624876)	Inférieur à : < 17-35 (Avant semaine : 35 / 2017)	N° de série < XXXXX1735000

Ces informations se trouvent sur la plaquette signalétique de l'appareil :



### 3. Évolution


Date de fabrication :	Avant : Semaine : 35 / 2017	<b>A partir de :</b> Semaine : <b>35 / 2017</b>
Numéro de série :	N° de série < XXXXX1735000	N° de série > XXXXX1735000
Évolution du panneau avant inférieur (Panneau brûleur)	Ancienne version	Nouvelle version
Crochets montés d'usine	+ Crochets version A	+ Crochets version A
Montage du Kit PR référence 7686309	OUI	NON
Fixation du tableau de commande (Support HMI) + Panneau avant inférieur.	→ Monter le Kit PR référence 7686309 : Remplacement des crochets version A par version B	OK


## 4. Pièces de rechange


Référence en pièce de rechange	Description		
	(Crochets version B)		
7686309 Kit pièce de rechange	2 x + \$\times_{7685266^*}\$		

<sup>\*</sup> Feuillet de montage référence : **7685266** (ci-joint en annexe).

# 







B000236-A

07/07/2017

