

## 1. Évolution de la version programme de la carte SCU 768-09 : de V4.1 à V4.3

### Description des modifications :

- ▶ Correction de divers textes affichés et traductions
- ▶ Dans certains cas, l'horloge n'avancait plus et restait bloquée : avec cette nouvelle version de programme ce problème est résolu. Le remplacement de carte n'est pas nécessaire.
- ▶ Les circuits A, B ou C équipés d'une sonde d'ambiance et dont la fonction rafraîchissement a été désactivée (paramètre correspondant **MINI FROID A**, **MINI FROID B** ou **MINI FROID C** réglé sur **NON**), ne se mettent plus en marche lorsque la PAC passe en mode rafraîchissement.

## 2. Mise à jour de la version du programme du SCU 768-09

La mise à jour de la version du programme s'effectue en utilisant l'outil de programmation - Référence 100008191 - Colis AD264 - voir ci-après.



**ATTENTION : En cas de mise à jour de la version programme ou de remplacement de la carte SCU : régler impérativement les paramètres TYPE (Menu #CONFIGURATION) et OFFSET ECS (Menu #PRIMAIRE P.INSTAL) - Voir : ITOE0160A.**




Pour vérifier la version du programme de la carte SCU :


- ▶ Appuyer sur la touche →
- ▶ Tourner le bouton rotatif pour afficher le paramètre **CTRL**
- ▶ La version du programme s'affiche : **CTRL ...**

ou :

- ▶ vérifier l'étiquette présente sur la carte SCU:




Version programme de la carte SCU : F 4.3



G000782B

- ▶ Mise à jour de la version du programme :



**⚠** Toujours mettre la chaudière hors tension avant de brancher ou de débrancher l'outil de programmation !

- ① Outil de programmation
- ② Connecteur pour l'outil de programmation

 Le programme à la dernière version est déjà disponible en téléchargement pour la mise à jour avec l'outil de programmation. Se reporter à la notice livrée avec l'outil de programmation.

### 3. Pièces de rechange

Appareils concernés	Carte SCU 768-09		Application en production A partir de :	Pièces de rechange
	Ancienne version	Nouvelle version		
MHR-IN-2 / MHR-IN	7614017-03	7614017-04	Semaine 20 / 2015	Référence : <b>7614017 *</b>

\* Les cartes **SCU 768-09** mises à jour, seront disponibles au CPR à partir de semaine **22/2015**.